

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии
В.А. Устинов

« 15 » Февраля 2021 г.

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ № ____ от « ____ » _____ 2021г.
ПРИОРИТЕТНОГО ОБЪЕКТА О ЕГО ДОСТУПНОСТИ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа «Образовательный центр» имени Золотарева Петра Ивановича с. Летниково муниципального района Алексеевский Самарской области, ГБОУ СОШ с. Летниково
446650, Самарская область, Алексеевский район, с. Летниково, ул. Захара Вобликова, д.150 , тел. 88467147121, schletnik_alks@samara.edu.ru , и.о.директора Дремов Алексей Павлович.

1. Наименование населенного пункта с. Летниково
2. Ведомственная принадлежность министерство образования и науки Самарской области
3. Вид деятельности образование
4. Форма собственности объекта муниципальная
5. Объем предоставляемых услуг 91 человек/день, вместимость 340 человек
6. Размещение объекта отдельно стоящее здание из 2-х этажей, материал несущих конструкций бетон, материал лестниц бетон
7. Количество и назначение входов 1 вход центральный, 5 запасных входов.
8. Год постройки 1968
9. Год последней реконструкции 2011

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м		-	
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки		-	
Наличие переходов на пути следования от остановки		нет	
Регулируемые переходы	нет	со звуковой сигнализацией	нет
Нерегулируемые переходы	нет		
Внеуличные переходы	нет	с пандусом	нет
		с подъемником	нет
Тактильные указатели	нет		
Перепады высоты на пути движения	более 1,5 см	съезды с уклоном более 10%	нет
	нет		
	более 4 см	пандусы с уклоном более 8%	нет
	нет		
Открытые лестницы	нет	пандусы с уклоном более 8%	нет
Поручни на лестницах	нет	поручни на пандусах	нет

№ помещения по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив <*>	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии	Примечание
--------------------------	-------------------------------	---	-------------------------------	--	---	------------

1	2	3	4	5	6	7
и нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкци я						
1. Территория, прилегающая к объекту (при наличии)						
1.1. Вход на территорию (при наличии ограждения)						
	Ширина прохода, калитки	$\geq 1,2$ м	1,0 м	К, О	замена	
	Информация об объекте	наличие	отсутствует	К, О, С, Г	установка	
1.2. Путь к главному (специализированному) входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)						
	Указатели направления движения	наличие	отсутствует	К, Г	установка	
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	$\geq 2,0$ м	3,0 м	К		
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости	$\geq 1,2$ м	3,0 м	К		
	Для обеспечения возможности разезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	не менее 2,0 x 1,8 м	отсутствует			Не требуется

	Тактильная полоса перед съездом	> 0,8 м	отсутствует	С	установка	
	Тактильная полоса перед лестницей	> 0,8 м	отсутствует	С	установка	
	Тактильная полоса перед препятствием на тротуаре	> 0,8 м	отсутствует	С	установка	
	Ширина тактильной полосы	0,5 - 0,6 м	отсутствует	С	установка	
	Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	< 0,025 м	0,020 м	К, С, О		
	Высота бордюров по краям пешеходных путей	> 0,05 м	0,08 м	К, С, О		
	Места отдыха <*>	наличие	отсутствует	К, О	создание	

1.3. Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)

	Расстояние до входа в здание	< = 50 м	отсутствует	К, О		
	Количество машино-мест для инвалидов, обозначенных специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) на высоте не менее 1,5 м	> 5% (не менее 1 места)	отсутствует	К	создание	
	Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 x 3,6 м	отсутствует	К	создание	

1.4. Открытая лестница (отсутствует, не требуется)

Ширина лестничных маршей	$\geq 1,35$ м		О, С		
Марш лестницы между площадками	3 - 12 ступеней		О, С		
Единообразная геометрия ступеней	наличие		О, С		
Высота подступенка	0,12 - 0,15 м		О, С		
Ширина проступей	0,35 - 0,4 м		О, С		
Расстояние до кромки ступени тактильной полосы перед маршем вверх и вниз шириной 0,3 - 0,5 м	$\geq 0,8 - 0,9$ м		С		
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие		О, С		
Поручни с двух сторон:	наличие		О, С		
расстояние между поручнями	$\geq 1,0$ м		О, С		
высота поручней	0,9 м		О		
нетравмирующие завершения поручней	наличие		О		
завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м		О, С		
1.5. Пандус на рельефе (отсутствует, не требуется)					
Высота подъема одного марша	$\leq 0,8$ м		К		
Угол уклона	$\leq 5^\circ$		К		

Поручни с двух сторон:	наличие		К, О		
расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м		К, О		
на высоте (нижний поручень)	0,7 м		К		
на высоте (верхний поручень)	0,9 м		О		
нетравмирующие завершения поручней	наличие		К, О		
завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м		К, О		
Площадки на горизонтальном участке пандуса:	наличие		К		
в верхнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К		
промежуточная площадка при прямом пути движения (при высоте пандуса более 0,8 м)	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К		
промежуточная площадка на повороте пути движения	$\geq 1,5 \times 1,5$ м				
в нижнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К		
Колесоотбойники высотой не менее 0,1 м по продольным открытым краям маршей и на горизонтальных площадках	наличие		К, О		

2. Входная группа (для доступа в зону оказания услуги)

2.1. Крыльцо или входная площадка

Высота площадки	м	0,56 м			
Габариты площадки без пандуса (ширина x глубина)	$\geq 1,4 \times 2$ м или $1,5 \times 1,85$ м	6,0 x 4,0 м	О, С		
Габариты площадки с пандусом (ширина x глубина)	$\geq 2,2 \times 2,2$ м	3,0 x 3,0 м	К		
Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см (за исключением площадок с трехсторонними лестницами)	наличие	отсутствует	К, О, С	установка	
Навес	наличие	имеется	К, О		
Водоотвод (решетка или уклон к открытой стороне площадки, навес)	наличие	имеется	К, О, С		
Информация об объекте	наличие	имеется	Г		
Система вызова помощи	наличие	имеется	К		
2.2. Лестница наружная					
Нескользящее покрытие	наличие	отсутствует	О, С	установка	
Расстояние до кромки ступени перед маршем вверху и внизу тактильной полосы	0,6 м	отсутствует	С	создание	
Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3 - 0,5 м	отсутствует	С	создание	
Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	имеется	С		

Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	отсутствует	О, С	создание	
Поручни с двух сторон:	наличие	отсутствует	О, С	установка	
высота поручней	0,9 м		О, С		
нетравмирующие завершения поручней	наличие		О, С		
завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м		О, С		
Разделительные поручни при ширине марша ≥ 4 м $\langle^{**}\rangle$	наличие		О, С		

2.3. Пандус наружный отсутствует

Ширина марша	$\geq 1,0$ м		К		
Угол уклона	$\leq 5^\circ$		К		
Высота подъема одного марша (максимальная)	$\leq 0,8$ м		К		
Поручни с двух сторон:	наличие		К, О	установка	
расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м		К, О		
на высоте (нижний поручень)	0,7 м		К		
на высоте (верхний поручень)	0,9 м		О		
нетравмирующие завершения поручней	наличие		К, О		

завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м		К, О		
Площадки на горизонтальном участке пандуса:					
в верхнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К		
промежуточная площадка при прямом пути движения (при высоте пандуса более 0,8 м)	$\geq 1,5$ м		К		
промежуточная площадка на повороте пути движения	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К		
в нижнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К		
Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие		К, О		
Нескользящее покрытие	наличие		К, О		
Наружный подъемник (при отсутствии пандуса) вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие	Имеется, Н	К		
Звуковой маяк у входа <*>	наличие	отсутствует	С	установка	
Световой маяк у входа <*>	наличие	отсутствует	Г	установка	
2.4. Тамбур					
Габариты (глубина x ширина)	$\geq 2,3 \times 1,5$ м, при реконструкции - $(1,5 - 1,8) \times 2$ м	$6 \times 1,8$ м	К		

Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	Р	К, О		
Ширина дверного проема	$\geq 1,2$ м, при реконструкции - $\geq 0,9$ м	1,4	К, О		
Высота порога наружного, внутреннего	каждого элемента - $< 0,014$ м, общая высота - $\leq 0,028$ м	0,03 м, 0,14 м	К	реконструкция	
Контрастная маркировка прозрачных дверных полотен	наличие	имеется	С		

3. Пути движения на объекте (для доступа в зону оказания услуги)

3.1. Лестница на уровень 1-го этажа - отсутствует

Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие		С		
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие		О, С		
Поручни с двух сторон:	наличие		О, С		
на высоте	0,9 м		О, С		
нетравмирующие завершения поручней	наличие		О, С		
завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м		О, С		

3.2. Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа - отсутствует

Ширина марша	$\geq 1,0$ м		К		
Угол уклона	$\leq 5^\circ$		К		
Разворотные площадки внизу,верху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К		
Поручни с двух сторон:	наличие		К, О		
расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м		К, О		
на высоте (нижний поручень)	0,7 м		К		
на высоте (верхний поручень)	0,9 м		О		
нетравмирующие завершения поручней	наличие		К		
завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м		К, О		
Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие		К		
Пандус переносной (при отсутствии стационарного)	наличие		К		
Подъемник для инвалидов (при отсутствии пандуса):					
стационарный	наличие		К		
мобильный	наличие		К		

3.3. Коридоры/холлы

Ширина полосы движения	$\geq 1,2$ м	1,75 м	К		
Разворотные площадки	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	1,75 x 1,75 м	К		
Контрольно-пропускные устройства и турникеты (ширина)	$\geq 1,0$ м		К, О		Не требуется
Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	имеется	К, Г		
Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	имеется	К, Г		
Речевые информаторы и маяки <*>	наличие	отсутствует	С	установка	
Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации <*>	наличие	отсутствует	Г	установка	
Аудиовизуальные информационно-справочные системы <*>	наличие	отсутствует	Г	установка	
Тактильная схема	наличие	имеется	С		
Место отдыха и ожидания (не реже чем через 25 м):	наличие	имеется	К, О, С, Г		
для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О): глубина зоны сидения - не менее 1,2 м	≥ 1 на этаж	отсутствует	О	установка	
для колясочников: глубина - 1,5 м, ширина - 0,9 м	≥ 1 на этаж	1	К		
Навесное оборудование, выступ в зону движения	$\leq 0,1$ м	отсутствует	С		

Рифленая и (или) контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями (ширина)	0,6 м	1,5 м	С		
Опорные устройства	наличие	отсутствует	О, С	установка	
Контрастная маркировка дверных проемов <*>	наличие	отсутствует	С	установка	
3.4. Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах)					
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	отсутствует	О, С	установка	
Контрастная маркировка	наличие	имеется	С		
Поручни с двух сторон на лестнице:	наличие	отсутствует	О	установка	
на высоте	0,9 м		О		
нетравмирующие завершения поручней	наличие		К		
завершающие горизонтальные части поручней	наличие		О		
3.5. Пандус внутренний на этаже - отсутствует					
Ширина марша	$\geq 1,0$ м		К		
Угол уклона	$\leq 5^\circ$		К		
Разворотные площадки вниз, вверх	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К		
Поручни с двух сторон:	наличие		К, О		

	на высоте (нижний поручень)	0,7 м		К		
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м		О		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие		К		
3.6. Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)						
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина 0,3 м)	0,6 м	отсутствует	С	установка	
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3 - 0,5 м		С		
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	отсутствует	С	установка	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	отсутствует	О, С	ремонт	
	Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие	отсутствует	О, С	установка	
	на высоте	0,9 м		О, С		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие		О, С		
	завершающие горизонтальные части поручней вверху, внизу	$\geq 0,3$ м		О, С		
	Цифровые контрастные обозначения этажа	наличие	отсутствует	С	установка	
	Указатели номера этажа на поручне	наличие	отсутствует	С	установка	

	тактильные <*>					
	Лестница N ____ (вкладка при наличии других лестниц)					
3.7. Лифт пассажирский - отсутствует						
	Кабина:					
	габариты (глубина x ширина)	при новом строительстве - > = 1,5 x 1,7 м, для действующих объектов - > = 1,1 x 1,4 м		К		
	ширина дверного проема	при новом строительстве - > = 0,95 м, для действующих объектов - > = 0,8 м		К		
	Зеркало <*>	наличие		К		
	Поручни <*>	наличие		О		
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта <*>	наличие		Г, С		
	Знак доступности	наличие		К		
	Цифровые контрастные обозначения этажа напротив лифта	наличие		С		

Тактильная маркировка цифр на кнопках управления лифтом	наличие			С		
4. Зона оказания услуги (в зависимости от сферы деятельности)						
4.1. Обслуживание через окно/прилавок – не требуется						
Высота рабочей поверхности	0,8 - 1,1 м			К		
Габариты зоны обслуживания (глубина)	$\geq 1,2$ м			К		
Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков						
4.2. Обслуживание в кабинетах N 1-11						
Ширина проема двери	$\geq 0,9$ м	1,2 м		К		
Высота порога	отсутствие	0,0 м		К, О		
Информация тактильная	наличие	имеется		С		
Информация визуальная контрастная:	наличие	отсутствует		К, О, С, Г	создание	
размещение на высоте <*>	$\leq 1,8$ м			К		
высота прописных букв <*>	$\geq 0,025$ м			С		
Габариты зоны сидения (глубина)	$\geq 1,2$ м	отсутствует		О	создание	
Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	1,5 x 1,5 м		К		
Стол с высотой рабочей поверхности	0,7 - 0,8 м	0,7		К, О		
Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов						
4.3. Обслуживание с перемещением в кабинет N ____ не требуется						

Ширина полосы движения по зоне обслуживания	$\geq 1,2$ м		К		
Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и прочее)	0,8 - 1,1 м		К		
Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов					
4.4. Кабина индивидуального обслуживания N ____ (примерочная, переговорная, кабина телефона) – не требуется					
Ширина x глубина	1,5 x 1,5 м		К		
Место для сидения <*>	наличие		О		
Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см) <*>	наличие		О		
Вкладка при необходимости описания нескольких кабин					
4.5. Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и прочее вместимостью более 50 мест)					
Доля мест для колясочников	$\geq 2\%$		К		
Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	$\geq 1,2$ м		К		
Доля мест для лиц с нарушением слуха	≥ 2		Г		
Вкладка при необходимости описания нескольких залов					
Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	наличие		К		
5. Санитарно-бытовые помещения					

5.1. Санузел для посетителей

Санузел	наличие	имеется	Г		
---------	---------	---------	---	--	--

5.2. Санузел для инвалидов

Санузел	наличие	отсутствует	К, О, С		
Знак доступности помещения	наличие	отсутствует	К		
Тактильная маркировка санузла	наличие	отсутствует	С		
Ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	0,8	К, О	реконструкция	
Направление открывания дверей	наружное	наружное	К		
Кабины для инвалидов:					
количество кабин	> 1 шт.	2	К, О		
ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	0,7	К, О	реконструкция	
габариты (минимальная глубина)	$\geq 1,8$ м	1,5 м	К, О, С	реконструкция	
габариты (минимальная ширина)	$\geq 1,65$ м	0,7 м	К, О, С	реконструкция	
Унитаз:					
опорные поручни	наличие	имеется	К, О		
откидные поручни <*>	наличие	отсутствует	К	реконструкция	

					я	
	зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	$\geq 0,75 \times 1,2 \text{ м}$	отсутствует	К	реконструкция	
	крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	отсутствует	О	установка	
	Раковина:					
	высота раковины	0,75 - 0,85 м	0,75 м	К, О		
	опорный поручень	наличие	имеется	О		
	водопроводный кран с рычажной рукояткой	наличие	имеется	К, О		
	водопроводный кран с автоматическим и сенсорным кранами бесконтактного типа <*>	наличие	отсутствует	К, О		
	зоны у раковины для кресла-коляски (глубина x ширина)	$\geq 1,30 \times 0,85 \text{ м}$	1,5 x 0,9 м	К		
	крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	отсутствует	О	установка	
	Зеркало поворотное	наличие	отсутствует	К, О	установка	
	Писсуар на высоте от пола	$\leq 0,4 \text{ м}$ или вертикальной формы	отсутствует	К	установка	
	Душевые:		отсутствует		ремонт	

габариты поддона (поверхности с трапом) в душевой	$\geq 0,9 \times 1,5$ м		К, О		
размеры сиденья душевой кабины (глубина x длина)	$\geq 0,48 \times 0,85$ м		К, О		
опорный поручень	наличие		К, О		
Система тревожной сигнализации	наличие		К, О, С		
Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат или душевых					
6. Средства информации и телекоммуникации на объекте					
Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие	отсутствует	К, О, Г, С	установка	
Надписи:	наличие	отсутствует	К, О, Г, С	установка	
размещение на высоте	$\geq 1,5$ м и $\leq 4,5$ м		К, О, Г, С		
высота прописных букв	$\geq 0,075$ м		К, О, Г, С		
освещенность	наличие		К, О, Г, С		
Указатели, пиктограммы:	наличие		К, О, Г, С		
размещение на высоте	1,3 - 1,4 м		К, О, Г, С		
высота прописных букв	$\geq 0,075$ м		К, О, Г, С		
освещенность	наличие		К, О, Г, С		
Тактильные средства информации о	наличие	отсутствует	С	установка	

	предоставлении услуги с цифрами, буквами, изготовленными с использованием шрифта Брайля:					
	высота размещения	1,3 - 1,4 м		С		
	маркировка кабинетов приема со стороны ручки	наличие	имеется	С		
	на кнопках управления лифта	наличие		С		Не требуется
	на кабинах санитарно-бытовых помещений	наличие	имеется	С		
	Текстофоны (текстовые телефоны), текстовые средства связи, в том числе с "бегущей строкой", факсимильные аппараты	наличие (не менее 1 шт.)	отсутствует	Г	установка	
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	наличие (не менее 1 шт.)	отсутствует	С, Г	установка	
	Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	наличие	отсутствует	К	установка	
	Речевые информаторы и маяки	наличие	отсутствует	С	установка	
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м	наличие	отсутствует	С	установка	

	Световые текстовые табло для вывода оперативной операции	наличие	отсутствует	Г, С	установка	
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	отсутствует	К, С, О, Г	установка	
	Индукционная система:	наличие	отсутствует	Г	установка	
	стационарная	наличие		Г		
	переносная	наличие		Г		

Начальник территориального отдела Юго-Восточного управления Министерства образования и науки Самарской области (подпись)

(Должность, Ф.И.О.) (подпись)

Председатель общественной организации Самарской области Общероссийской общественной организации «Общероссийский фонд инвалидов» (подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(подпись)

7. ВЫВОДЫ

Территория прилегающая к объекту: Доступно частично всем.

Входная группа: Доступно частично избирательно для категорий К,О,С,У.

Пути движения на объекте: Доступно частично избирательно для категорий К,О,С,У.

Зона оказания услуги: Доступно частично.

Санитарно-бытовые помещения: Доступно частично

Средства информации и телекоммуникации на объекте: Доступно частично

Приложения:

Поэтажные планы _____ на 1 _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

Члены комиссии :

Начальник Алексеевского территориального отдела Юго-Восточного управления министерства образования и науки Самарской области (по согласованию)

Елагина Марина Николаевна

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов

Председатель Алексеевской районной общественной организации Самарской области Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (по согласованию)

Чернецких Татьяна Анатольевна

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Примечание:

*- указывается: Г — люди, не имеющие ограничений по мобильности, в т.ч. с дефектами слуха; С — немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями; О — инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки); К- инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную